

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«Сбытовая компания
Энергоресурс»**

ОГРН 1093668011238 ИНН 3662142161 КПП 366601001
р/с 40702810913000002695 в Центральном-Черноземном
банке Сбербанка РФ г. Воронеж, к/с 30101810600000000681,
БИК 042007681
Юридический адрес: 394054, г. Воронеж, мкр. жилой
массив Олимпийский, д. 18Р, оф. 1
Тел. (473) 203-09-44

Директору
ООО «ДОМ Сервис ПЯТЬ Звезд»
Берниковой И.В.

Исх. № ВЗ от «15» августа 2025 г.

Уважаемая Ирина Владимировна!

Довожу до Вашего сведения, что 15 августа 2025 г. в процессе заполнения трубопровода тепловой сети, после проведения плановых работ в рамках подготовки к ОЗП 2025/26 на котельной по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1 ЖД «Гран При 2», обнаружен порыв шва на скользящей опоре стояка теплотрассы на 14 этаже, секции 1.

В связи с этим для устранения дефекта и во избежание последующих аварий, запуск котельной невозможно произвести в установленный графиком ППР срок и смещается до 22.08.2025 г.

Директор _____ А.В. Бороздин

Исп. Главный инженер
Лунев Е.О. 8(961)61-39-273